

平成24年度 敷地境界線騒音測定結果一覧表
敷地境界線騒音測定結果

測定年月日		H24年 7月12日12:00～13日11:15						H25年 1月23日12:00～24日11:15						規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A (LA5)	No.B (LA5)	No.C (LA5)	No.D (LA5)	No.E (LA5)	No.F (LA5)	No.A (LA5)	No.B (LA5)	No.C (LA5)	No.D (LA5)	No.E (LA5)	No.F (LA5)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時～8時)	6時台	43	41	40	42	40	45	45	43	41	38	39	45	40	40	40	40	45	45
	7時台	43	41	40	43	42	45	46	43	42	40	40	46						
昼間 (8時～19時)	8時台	45	41	40	43	43	57	47	42	41	40	43	46						
	9時台	46	42	41	47	48	56	50	49	44	42	44	56						
	10時台	48	43	41	48	48	57	51	56	49	42	46	53						
	11時台	48	43	43	47	49	59	50	48	43	43	48	55						
	12時台	48	49	47	51	50	48	47	45	42	39	40	44						
	13時台	48	47	47	49	51	58	48	48	42	41	47	54	45	45	45	45	50	50
	14時台	48	47	45	48	50	58	47	42	41	42	47	54						
	15時台	47	47	46	49	50	47	47	44	42	41	41	46						
	16時台	43	46	47	50	50	49	49	46	42	45	42	46						
	17時台	43	45	45	49	50	49	46	42	42	40	41	45						
18時台	43	49	49	48	49	49	46	45	43	42	43	45							
夕 (19時～23時)	19時台	42	47	43	46	44	45	46	44	43	42	43	43						
	20時台	43	45	47	47	53	46	45	42	40	38	39	43	40	40	40	40	45	45
	21時台	41	45	43	47	47	46	45	42	39	38	40	43						
	22時台	38	41	39	41	39	44	43	40	38	35	37	42						
夜間 (23時～6時)	23時台	38	39	38	39	38	43	43	40	39	37	37	42						
	0時台	36	38	38	39	38	43	45	41	39	37	38	43	40	40	40	40	45	45
	1時台	36	38	39	39	38	42	44	40	38	37	38	43						
	2時台	37	38	39	39	37	42	45	42	40	36	38	44						
	3時台	37	37	39	41	37	42	44	41	40	37	39	43						
	4時台	39	39	40	42	39	45	46	42	39	36	37	43						
5時台	38	39	40	42	40	44	46	42	40	38	40	44							


[単位: dB(A)]

- ※1 規制基準値 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)
- ※2 規制基準値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第一種区域(都条例)の基準、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第二種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第二種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。
- ※3 平成25年1月は暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時の結果です。
- ※4 敷地境界線騒音測定については、規制基準値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも規制基準値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると推測できる。[暗騒音時の測定結果(平成19年度)は下記のとおり。]

測定年月日		20年2月13日12:00～14日11:10						規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所					
		No.A (LA5)	No.B (LA5)	No.C (LA5)	No.D (LA5)	No.E (LA5)	No.F (LA5)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時～8時)	6時台	46	43	44	44	53	49	40	40	40	40	45	45
	7時台	46	45	47	45	49	54						
昼間 (8時～19時)	8時台	47	45	45	52	49	53						
	9時台	49	47	44	51	48	57						
	10時台	49	42	44	50	49	59						
	11時台	49	48	42	47	48	58						
	12時台	52	55	51	51	58	53						
	13時台	51	50	50	51	55	59	45	45	45	45	50	50
	14時台	51	50	51	54	57	58						
	15時台	52	53	54	53	57	58						
	16時台	51	50	52	56	58	54						
	17時台	50	47	48	53	53	54						
夕 (19時～23時)	18時台	47	43	46	53	49	51						
	19時台	48	44	44	53	46	51						
	20時台	45	43	44	46	45	48	40	40	40	40	45	45
	21時台	45	42	43	42	43	46						
夜間 (23時～6時)	22時台	45	41	42	41	40	46						
	23時台	45	40	43	42	42	47						
	0時台	45	43	42	44	41	47	40	40	40	40	45	45
	1時台	48	49	41	43	40	45						
	2時台	44	43	41	40	42	46						
	3時台	45	46	42	43	44	46						
4時台	45	44	43	41	41	46							
5時台	48	44	45	44	45	48							

[単位: dB(A)]

敷地境界線騒音測定点 略図



[単位: dB(A)]