

平成30年度 敷地境界線騒音測定結果一覧表

敷地境界線騒音測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H30年 7月10日10:00～11日 9:15						H30年11月21日12:00～22日11:15						規制基準値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A (L5)	No.B (L5)	No.C (L5)	No.D (L5)	No.E (L5)	No.F (L5)	No.A (L5)	No.B (L5)	No.C (L5)	No.D (L5)	No.E (L5)	No.F (L5)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時～8時)	6時台	45	42	41	45	49	48	47	45	45	47	45	49	40	40	40	40	45	45
	7時台	50	43	41	43	42	46	49	45	40	50	52	73						
昼間 (8時～19時)	8時台	49	44	40	43	49	49	48	47	44	49	48	55	45	45	45	45	50	50
	9時台	52	48	45	43	47	57	52	51	43	58	50	60						
	10時台	54	46	42	46	50	58	55	51	41	46	50	59						
	11時台	53	46	44	46	49	57	54	51	47	54	50	61						
	12時台	49	45	42	44	45	50	50	44	49	47	47	54						
	13時台	51	46	44	44	44	54	55	52	48	49	45	54						
	14時台	52	46	44	50	49	56	48	46	46	47	49	53						
	15時台	55	48	46	49	50	57	48	45	48	55	47	51						
	16時台	51	48	44	49	50	51	52	48	48	50	50	52						
	17時台	52	49	49	49	51	51	46	45	47	48	51	50						
夕 (19時～23時)	18時台	56	50	49	49	51	50	43	43	45	46	50	50	40	40	40	40	45	45
	19時台	50	45	49	45	51	49	46	46	46	47	47	49						
	20時台	45	45	44	43	43	47	43	46	46	46	45	47						
	21時台	47	44	43	41	40	49	42	47	44	44	40	48						
夜間 (23時～6時)	22時台	43	43	41	40	39	47	43	43	43	43	44	46	40	40	40	40	45	45
	23時台	43	43	42	41	39	47	44	44	43	44	45	46						
	0時台	42	43	41	40	39	46	41	41	45	43	45	46						
	1時台	46	43	42	40	40	45	41	41	45	43	44	47						
	2時台	41	43	40	40	38	46	41	41	42	43	44	46						
	3時台	44	43	40	41	39	45	41	46	42	43	44	46						
4時台	48	44	40	42	39	46	42	41	42	44	44	45							
5時台	44	42	41	42	42	45	44	42	44	45	45	48							

規制基準値超過

※1 規制基準値:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)

※2 規制基準値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第1種区域(都条例)の基準、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第2種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第2種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。

※3 使用機器の条件:周波数補正回路A特性、動特性FASTを用いる。

※4 敷地境界線騒音測定については、規制基準値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも規制基準値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると推測できる。
[暗騒音時の測定結果(平成24年度、平成29年度)は下記のとおり。]

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H25年 1月23日12:00～24日11:15						H30年 1月18日11:00～19日10:15						規制基準値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A (L5)	No.B (L5)	No.C (L5)	No.D (L5)	No.E (L5)	No.F (L5)	No.A (L5)	No.B (L5)	No.C (L5)	No.D (L5)	No.E (L5)	No.F (L5)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時～8時)	6時台	45	43	41	38	39	45	49	45	41	45	44	51	40	40	40	40	45	45
	7時台	46	43	42	40	40	46	49	45	41	46	47	51						
昼間 (8時～19時)	8時台	47	42	41	40	43	46	50	44	41	45	49	55	45	45	45	45	50	50
	9時台	50	49	44	42	44	56	49	45	41	46	49	56						
	10時台	51	56	49	42	46	53	49	44	41	46	48	55						
	11時台	50	48	43	43	48	55	49	48	48	46	49	59						
	12時台	47	45	42	39	40	44	47	44	48	45	47	48						
	13時台	48	48	42	41	47	54	48	44	48	47	49	56						
	14時台	47	42	41	42	47	54	49	45	48	45	49	57						
	15時台	47	44	42	41	41	46	49	44	49	44	49	55						
	16時台	49	46	42	45	42	46	49	45	51	45	49	47						
	17時台	46	42	42	40	41	45	45	44	51	45	49	48						
夕 (19時～23時)	18時台	46	45	43	42	43	45	51	47	51	50	54	48	40	40	40	40	45	45
	19時台	46	44	43	42	43	43	48	42	51	43	44	47						
	20時台	45	42	40	38	39	43	48	42	45	45	44	49						
	21時台	45	42	39	38	40	43	47	42	43	43	44	48						
夜間 (23時～6時)	22時台	43	40	38	35	37	42	47	41	40	41	41	48	40	40	40	40	45	45
	23時台	43	40	39	37	37	42	47	41	41	41	43	48						
	0時台	45	41	39	37	38	43	47	46	40	40	41	48						
	1時台	44	40	38	37	38	43	47	41	40	40	42	48						
	2時台	45	42	40	36	38	44	47	43	44	43	42	49						
	3時台	44	41	40	37	39	43	48	46	47	43	46	49						
4時台	46	42	39	36	37	43	47	44	43	45	50	50							
5時台	46	42	40	38	40	44	47	44	40	45	50	50							

規制基準値超過

敷地境界線騒音測定点 略図

