

平成21年度施設維持管理状況

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	16日	-	13日	27日	-	7日	30日	5日	-	17日	4日	9日
焼却量(t)	-	2,346.21	-	2,083.71	4,392.50	-	1,066.02	4,758.10	647.39	-	2,626.62	456.01	1,358.57
燃焼ガス温度													
温度()	800以上	828～936	-	912～948	881～927	-	922～950	906～946	905～912	-	908～967	918～936	887～940
集じん器入口温度													
温度()	-	194～194	-	194～194	194～194	-	195～195	195～195	195～195	-	194～195	194～195	195～195
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	29～53	-	26～42	19～41	-	26～38	17～41	19～30	-	19～31	12～35	13～24
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	20日	25日	-	21日	30日	-	-	21日	19日	4日	9日
焼却量(t)	-	-	3,226.61	3,919.06	-	3,417.87	4,744.42	-	-	3,128.52	2,838.38	583.88	1,309.84
燃焼ガス温度													
温度()	800以上	-	810～927	807～964	-	846～940	877～941	-	-	822～960	814～895	856～912	856～909
集じん器入口温度													
温度()	-	-	194～194	194～194	-	195～195	195～195	-	-	195～195	195～195	195～195	195～195
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	-	16～35	14～33	-	11～35	17～34	-	-	13～28	10～21	16～22	13～21
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	17日	15日	-	10日	9日	-	3日	30日	17日	3日	11日	23日
焼却量(t)	-	2,719.82	2,300.37	-	1,571.65	1,409.19	-	441.10	4,978.70	2,626.30	431.06	1,535.78	3,655.91
燃焼ガス温度													
温度()	800以上	944～989	887～944	-	869～1003	987～1003	-	960～980	953～983	950～965	944～979	954～981	947～983
集じん器入口温度													
温度()	-	194～194	194～194	-	194～194	194～194	-	194～194	194～194	194～194	194～194	194～194	194～194
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	21～57	36～59	-	15～29	13～20	-	25～38	12～41	15～35	15～33	17～46	11～29
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。