

平成23年度施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	23日	13日	-	8日	30日	-	11日	26日	-	-	11日	13日
焼却量(t)	-	3,643.20	1,919.83	-	1,207.21	5,078.56	-	1,662.32	4,032.86	-	-	1,517.15	1,957.95
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800以上	914~955	912~954	-	920~943	859~954	-	932~962	884~937	-	-	930~985	928~979
集じん器入口温度													
温度(°C)	-	195~195	195~195	-	195~195	195~195	-	194~195	194~195	-	-	194~195	195~195
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	19~65	30~80	-	17~39	12~34	-	22~46	20~53	-	-	43~61	13~49
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	11日	-	29日	31日	-	6日	25日	-	6日	17日	3日	19日
焼却量(t)	-	1,529.92	-	4,775.96	5,014.68	-	956.94	3,751.84	-	877.94	2,505.08	425.78	2,945.66
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800以上	950~969	-	938~976	828~942	-	910~983	951~983	-	914~953	873~907	922~941	940~953
集じん器入口温度													
温度(°C)	-	194~195	-	194~194	194~194	-	195~195	195~195	-	194~195	195~195	194~194	194~195
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	15~55	-	12~52	6~44	-	13~35	15~46	-	28~42	14~46	24~42	17~28
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	23日	4日	-	4日	27日	-	7日	29日	15日	20日	1日
焼却量(t)	-	-	3,731.24	501.12	-	619.66	4,366.07	-	1,084.98	4,487.14	2,207.79	3,208.41	9.57
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800以上	-	932~978	952~958	-	949~980	931~984	-	939~970	928~971	941~985	905~950	927
集じん器入口温度													
温度(°C)	-	-	194~194	194~194	-	194~194	194~195	-	194~194	194~194	194~194	194~194	194
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	-	11~41	13~27	-	11~31	12~43	-	30~85	30~67	21~71	19~72	28
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。