

平成26年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	-	18日	31日	12日	22日	20日	-	7日	14日	19日	4日
焼却量 (t)	-	-	-	2,694.35	4,810.23	1,659.89	3,507.29	3,030.50	-	953.23	1,958.96	2,691.73	530.57
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	-	931~1005	904~981	879~954	882~948	853~947	-	945~970	922~972	933~978	960~970
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	-	195~196	195~196	195~196	195~195	195~195	-	195~195	195~195	194~195	195~195
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	-	18~39	15~29	15~27	13~34	16~34	-	22~45	15~35	14~26	12~28
ばいじん除去													
ストロー実施	-	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	5日	30日	16日	-	-	-	22日	27日	-	-	12日	31日
焼却量 (t)	-	659.41	4,469.41	2,434.18	-	-	-	3,257.20	4,283.81	-	-	1,584.62	4,716.58
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	949~965	915~988	957~987	-	-	-	894~978	942~978	-	-	916~975	925~974
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	195~195	195~195	195~195	-	-	-	195~195	195~195	-	-	194~195	195~195
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	10~23	11~51	11~31	-	-	-	14~51	13~34	-	-	15~26	11~25
ばいじん除去													
ストロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	30日	7日	-	2日	27日	11日	-	5日	30日	13日	-	8日
焼却量 (t)	-	4,576.77	912.74	-	36.98	3,975.00	1,748.98	-	675.98	4,697.90	1,762.80	-	1,121.33
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	942~962	919~948	-	889~962	932~976	943~974	-	944~980	881~974	910~963	-	940~965
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	195~196	195~196	-	195~195	195~195	195~195	-	196~196	196~196	196~196	-	196~196
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	14~35	27~43	-	16~38	6~18	5~12	-	28~55	7~39	21~47	-	20~39
ばいじん除去													
ストロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。