

平成27年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

| 1号炉 | 維持管理の基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一般廃棄物 | | | | | | | | | | | | | |
| 稼働日数 | - | - | - | 27日 | 30日 | - | - | 11日 | 30日 | - | - | 11日 | 29日 |
| 焼却量 (t) | - | - | - | 4,007.10 | 4,794.80 | - | - | 1,576.14 | 4,593.33 | - | - | 1,568.52 | 4,508.93 |
| 燃焼ガス温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 800°C以上 | - | - | 939~980 | 963~990 | - | - | 942~970 | 929~978 | - | - | 933~973 | 924~952 |
| 集じん器入口温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 概ね200°C以下 | - | - | 195~195 | 195~195 | - | - | 195~195 | 195~195 | - | - | 195~195 | 195~195 |
| 一酸化炭素濃度 | | | | | | | | | | | | | |
| CO (ppm) | 100ppm以下 | - | - | 21~46 | 13~26 | - | - | 18~30 | 10~27 | - | - | 15~31 | 16~29 |
| ばいじん除去 | | | | | | | | | | | | | |
| ストロー実施 | - | 未実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 |
| バグフィルター清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 |
| ガス調温室清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 |
| 2号炉 | 維持管理の基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物 | | | | | | | | | | | | | |
| 稼働日数 | - | 6日 | 31日 | 19日 | - | - | 22日 | 25日 | - | 6日 | 10日 | 22日 | 2日 |
| 焼却量 (t) | - | 716.31 | 4,945.20 | 2,762.18 | - | - | 3,325.23 | 3,899.04 | - | 748.41 | 1,278.72 | 3,277.72 | 262.80 |
| 燃焼ガス温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 800°C以上 | 943~987 | 973~1,000 | 959~988 | - | - | 957~982 | 959~984 | - | 952~961 | 937~970 | 933~966 | 947~948 |
| 集じん器入口温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 概ね200°C以下 | 195~195 | 195~195 | 195~195 | - | - | 195~195 | 195~195 | - | 195~195 | 195~195 | 195~195 | 195~195 |
| 一酸化炭素濃度 | | | | | | | | | | | | | |
| CO (ppm) | 100ppm以下 | 11~36 | 14~24 | 14~31 | - | - | 7~22 | 13~27 | - | 15~26 | 12~27 | 15~37 | 14~15 |
| ばいじん除去 | | | | | | | | | | | | | |
| ストロー実施 | - | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 |
| バグフィルター清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| ガス調温室清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| 3号炉 | 維持管理の基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物 | | | | | | | | | | | | | |
| 稼働日数 | - | 24日 | - | - | 6日 | 31日 | 12日 | - | 5日 | 31日 | 21日 | - | 8日 |
| 焼却量 (t) | - | 3,729.34 | - | - | 858.97 | 5,088.30 | 1,829.72 | - | 707.95 | 4,910.28 | 3,168.91 | - | 1,143.37 |
| 燃焼ガス温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 800°C以上 | 911~980 | - | - | 957~977 | 913~971 | 917~955 | - | 952~964 | 872~952 | 862~958 | - | 886~952 |
| 集じん器入口温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 (°C) | 概ね200°C以下 | 195~196 | - | - | 195~195 | 195~196 | 195~196 | - | 196~196 | 196~196 | 196~196 | - | 196~196 |
| 一酸化炭素濃度 | | | | | | | | | | | | | |
| CO (ppm) | 100ppm以下 | 12~28 | - | - | 15~25 | 7~21 | 11~31 | - | 25~43 | 15~31 | 11~35 | - | 16~42 |
| ばいじん除去 | | | | | | | | | | | | | |
| ストロー実施 | - | 稼働日実施 | 未実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 稼働日実施 | 未実施 | 稼働日実施 |
| バグフィルター清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| ガス調温室清掃 | - | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。