

平成28年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	7日	30日	11日	11日	30日	16日	-	6日	15日	9日	-
焼却量 (t)	-	-	824.82	4,737.92	1,730.15	1,675.68	4,864.52	2,450.75	-	815.45	2,225.71	1,122.90	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	930~972	959~984	957~974	942~973	943~978	950~970	-	930~974	929~967	915~946	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	195~195	195~195	195~195	195~195	195~195	195~195	-	195~195	195~195	195~195	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	20~34	14~30	14~21	11~19	10~29	16~28	-	22~32	18~41	15~41	-
ばいじん除去													
ストロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	-	-	23日	28日	-	-	6日	31日	8日	22日	20日
焼却量 (t)	-	-	-	-	3,448.67	4,333.88	-	-	874.88	4,792.55	957.13	3,110.72	2,967.04
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	-	-	933~983	924~980	-	-	967~982	961~990	934~961	948~971	935~983
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	-	-	195~195	195~195	-	-	195~195	195~195	195~195	195~195	195~195
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	-	-	11~36	9~23	-	-	5~20	8~34	8~22	7~18	8~22
ばいじん除去													
ストロー実施	-	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	30日	31日	7日	-	-	-	22日	27日	-	-	6日	19日
焼却量 (t)	-	4,823.05	4,788.85	996.42	-	-	-	3,359.04	4,185.59	-	-	847.62	2,767.43
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	864~958	820~980	949~974	-	-	-	899~983	856~974	-	-	946~984	952~987
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	196~196	196~196	196~196	-	-	-	196~196	196~197	-	-	196~196	196~197
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	14~29	14~30	18~25	-	-	-	17~49	20~43	-	-	15~68	15~40
ばいじん除去													
ストロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。