

平成30年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

| 1号炉       | 維持管理の基準   | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月 | 3月 |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| 一般廃棄物     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 稼働日数      | -         | -        | -        | -        | 28日      | 24日      | -        | -        | 15日      | 31日      | 18日      |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | -        | -        | -        | 4,314.10 | 3,775.08 | -        | -        | 2,216.60 | 4,585.19 | 2,598.33 |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | -        | -        | -        | 920~966  | 899~961  | -        | -        | 862~965  | 823~866  | 803~859  |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | -        | -        | -        | 195~196  | 195~195  | -        | -        | 195~195  | 195~195  | 195~195  |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | -        | -        | -        | 11~26    | 11~23    | -        | -        | 17~34    | 12~26    | 13~24    |    |    |
| ばいじん除去    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 未実施      | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 稼働日実施    |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      | 未実施      |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      | 未実施      |    |    |
| 2号炉       | 維持管理の基準   | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 稼働日数      | -         | 30日      | 20日      | -        | -        | 10日      | 30日      | 17日      | -        | 6日       | 10日      |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | 4,661.62 | 3,089.48 | -        | -        | 1,463.19 | 4,891.48 | 2,738.69 | -        | 817.10   | 1,423.69 |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | 965~1005 | 961~991  | -        | -        | 961~1001 | 963~997  | 964~1002 | -        | 955~994  | 956~981  |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | 195~195  | 195~195  | -        | -        | 195~195  | 195~195  | 195~195  | -        | 195~195  | 195~195  |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | 5~16     | 7~16     | -        | -        | 3~9      | 2~11     | 4~28     | -        | 7~16     | 10~17    |    |    |
| ばいじん除去    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 未実施      | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      |    |    |
| 3号炉       | 維持管理の基準   | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 稼働日数      | -         | -        | 17日      | 30日      | 7日       | -        | -        | 16日      | 19日      | -        | -        |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | -        | 2,444.98 | 4,817.73 | 965.52   | -        | -        | 2,369.27 | 2,741.94 | -        | -        |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | -        | 958~979  | 942~987  | 932~968  | -        | -        | 912~967  | 934~958  | -        | -        |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | -        | 196~196  | 196~196  | 196~196  | -        | -        | 196~197  | 196~197  | -        | -        |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | -        | 16~35    | 10~24    | 15~20    | -        | -        | 8~21     | 8~21     | -        | -        |    |    |
| ばいじん除去    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 未実施      | 未実施      | 稼働日実施    | 稼働日実施    | 未実施      | 未実施      |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 未実施      | 実施       | 未実施      |    |    |

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。