

令和3年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	10日	-	15日	12日	-	28日	29日	9日	-	-	13日	31日
焼却量 (t)	-	1,387.48	-	2,270.31	1,558.35	-	4,395.03	4,515.65	1,214.52	-	-	1,684.69	4,769.32
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	947~969	-	962~1000	956~995	-	949~985	955~999	953~966	-	-	945~968	953~999
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	10~28	-	14~33	8~29	-	12~24	8~31	14~26	-	-	9~25	8~29
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	14日	18日	-	26日	10日	-	-	10日	17日	21日	5日
焼却量 (t)	-	-	2,037.70	2,743.31	-	4,031.28	1,510.02	-	-	1,323.00	2,413.54	3,129.15	609.33
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	939~960	966~1004	-	911~975	955~982	-	-	951~994	932~962	914~961	933~953
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194	193~194	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	19~34	8~34	-	7~21	10~18	-	-	8~17	12~25	11~28	21~38
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	25日	25日	-	26日	15日	-	3日	30日	31日	14日	-	-
焼却量 (t)	-	3,759.76	3,745.34	-	4,051.37	2,211.28	-	355.92	4,554.63	4,690.73	1,845.75	-	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	936~983	949~995	-	932~1001	937~1002	-	957~967	941~981	912~997	902~982	-	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	194~195	194~194	-	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	11~28	12~36	-	11~38	12~24	-	21~33	10~39	8~24	10~22	-	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。