

令和5年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	11日	-	18日	9日	-	16日	22日	17日	-	-	15日	29日
焼却量 (t)	-	1,503.91	-	2,658.64	1,277.98	-	2,270.19	3,216.84	2,233.36	-	-	1,978.28	4,269.10
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	964~1002	-	937~1006	949~992	-	960~989	964~1014	955~992	-	-	944~991	961~993
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	9~21	-	11~31	16~25	-	11~23	12~30	18~29	-	-	17~47	10~29
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	22日	15日	5日	31日	22日	-	-	10日	12日	24日	-
焼却量 (t)	-	-	3,153.52	2,259.21	605.32	4,521.52	3,074.81	-	-	1,255.14	1,551.04	3,110.49	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	930~1008	970~997	953~990	979~1026	971~1024	-	-	939~962	951~973	940~966	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	194~194	194~194	194~194	194~194	194~194	-	-	193~194	194~194	194~194	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	12~44	20~36	13~22	6~20	6~25	-	-	10~22	9~30	10~45	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
バグフィルター清掃	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	27日	15日	-	28日	-	-	-	30日	31日	12日	7日	-
焼却量 (t)	-	3,905.41	2,099.59	-	3,960.81	-	-	-	4,380.12	4,447.26	1,539.48	832.19	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	916~993	943~993	-	912~1001	-	-	-	914~996	929~1005	951~980	937~958	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	194~194	-	194~194	-	-	-	194~194	194~194	194~194	194~194	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	6~21	6~13	-	5~33	-	-	-	21~57	9~36	8~30	12~25	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
バグフィルター清掃	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。