

令和元年度 敷地境界線騒音測定結果一覧表

敷地境界線騒音測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	R 1年 7月23日 9:00~24日 8:15						R 1年11月 5日 9:00~ 6日 8:15						法規制値及び協定規制値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
時間区分		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	43	42	42	43	45	46	46	41	45	46	46	46	40	40	40	40	45	45
	7時台	47	43	45	43	42	45	50	45	52	47	49	48						
昼間 (8時~19時)	8時台	49	45	45	45	46	53	49	45	45	46	47	57	45	45	45	45	50	50
	9時台	49	48	46	47	49	54	52	47	48	52	50	56						
	10時台	50	48	45	51	49	57	51	48	48	53	49	56						
	11時台	50	48	45	51	48	57	49	47	46	51	47	57						
	12時台	55	48	45	44	44	58	47	44	43	48	47	53						
	13時台	50	48	42	45	45	55	49	52	46	44	46	52						
	14時台	50	45	43	48	47	56	48	44	44	48	46	54						
	15時台	57	51	48	54	49	62	51	46	44	48	51	57						
	16時台	49	45	43	45	48	52	50	44	47	47	47	51						
	17時台	45	44	45	48	59	53	49	44	44	54	60	48						
夕 (19時~23時)	18時台	42	44	45	45	45	46	44	45	43	49	51	47	40	40	40	40	45	45
	19時台	44	45	45	46	43	45	52	43	45	48	47	51						
	20時台	43	44	44	45	44	46	57	56	51	56	57	54						
	21時台	43	43	42	43	40	43	43	40	42	43	43	46						
夜間 (23時~6時)	22時台	44	42	43	43	40	46	44	40	44	43	42	48	40	40	40	40	45	45
	23時台	42	43	41	41	40	42	43	40	44	44	43	45						
	0時台	43	42	41	42	40	42	43	40	44	44	43	47						
	1時台	42	42	40	42	40	41	43	39	44	43	43	46						
	2時台	42	41	40	43	43	43	43	39	43	43	42	46						
	3時台	42	41	40	43	41	44	44	41	44	43	43	46						
4時台	42	41	40	42	41	42	45	41	44	44	44	46							
5時台	43	41	42	43	46	45	45	41	46	47	46	47							

- ※1 法規制値及び協定規制値: 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)
- ※2 法規制値及び協定規制値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第1種区域(都条例)の規制値、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第2種区域(都条例)の規制値が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第2種区域の規制値から5dB(A)を減じた値が適用される。
- ※3 使用機器の条件: 周波数補正回路A特性、動特性FASTを用いる。
- ※4 敷地境界線騒音測定については、法規制値及び協定規制値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも法規制値及び協定規制値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると判断しています。
[暗騒音時の測定結果(平成24年度、平成29年度)は下記のとおり。]

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H25年 1月23日12:00~24日11:15						H30年 1月18日11:00~19日10:15						法規制値及び協定規制値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
時間区分		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	45	43	41	38	39	45	49	45	41	45	44	51	40	40	40	40	45	45
	7時台	46	43	42	40	40	46	49	45	41	46	47	51						
昼間 (8時~19時)	8時台	47	42	41	40	43	46	50	44	41	45	49	55	45	45	45	45	50	50
	9時台	50	49	44	42	44	56	49	45	41	46	49	56						
	10時台	51	56	49	42	46	53	49	44	41	46	48	55						
	11時台	50	48	43	43	48	55	49	48	48	46	49	59						
	12時台	47	45	42	39	40	44	47	44	48	45	47	48						
	13時台	48	48	42	41	47	54	48	44	48	47	49	56						
	14時台	47	42	41	42	47	54	49	45	48	45	49	57						
	15時台	47	44	42	41	41	46	49	44	49	44	49	55						
	16時台	49	46	42	45	42	46	49	45	51	45	49	47						
	17時台	46	42	42	40	41	45	45	44	51	45	49	48						
夕 (19時~23時)	18時台	46	45	43	42	43	45	51	47	51	50	54	48	40	40	40	40	45	45
	19時台	46	44	43	42	43	43	48	42	51	43	44	47						
	20時台	45	42	40	38	39	43	48	42	45	45	44	49						
	21時台	45	42	39	38	40	43	47	42	43	43	44	48						
夜間 (23時~6時)	22時台	43	40	38	35	37	42	47	41	40	41	41	48	40	40	40	40	45	45
	23時台	43	40	39	37	37	42	47	41	41	41	43	48						
	0時台	45	41	39	37	38	43	47	46	40	40	41	48						
	1時台	44	40	38	37	38	43	47	41	40	40	42	48						
	2時台	45	42	40	36	38	44	47	43	44	43	42	49						
	3時台	44	41	40	37	39	43	48	46	47	43	46	49						
4時台	46	42	39	36	37	43	47	44	43	45	50	50							
5時台	46	42	40	38	40	44	47	44	40	45	50	50							

敷地境界線騒音測定結果: 法規制値及び協定規制値超過

敷地境界線騒音測定点 略図

