

平成24年度施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	22日	-	2日	31日	17日	-	7日	29日	-	-	7日	28日
焼却量(t)	-	3,312.00	-	261.99	4,899.82	2,543.38	-	1,004.17	4,441.85	-	-	997.56	4,020.69
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800°C以上	941~964	-	952~970	937~975	911~970	-	942~969	890~960	-	-	880~958	858~890
集じん器入口温度													
温度(°C)	概ね200°C以下	195~195	-	195~195	195~195	195~195	-	194~194	194~195	-	-	195~195	195~195
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	13~34	-	34~50	15~47	21~36	-	22~38	18~43	-	-	43~85	24~50
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	11日	30日	6日	-	10日	30日	-	5日	17日	22日	7日
焼却量(t)	-	-	1,701.50	4,884.72	795.97	-	1,535.31	4,530.26	-	735.10	2,572.55	3,215.51	920.84
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800°C以上	-	936~968	945~964	946~957	-	947~972	932~967	-	927~945	923~941	922~950	924~943
集じん器入口温度													
温度(°C)	概ね200°C以下	-	194~195	194~194	194~195	-	194~194	194~194	-	196~196	196~196	196~196	196~196
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	-	14~66	10~30	16~31	-	11~52	9~37	-	43~78	16~63	22~67	27~39
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	12日	23日	-	-	21日	23日	-	4日	30日	10日	-	10日
焼却量(t)	-	1,839.54	3,557.03	-	-	3,236.53	3,480.43	-	595.80	4,560.42	1,325.45	-	1,407.18
燃焼ガス温度													
温度(°C)	800°C以上	928~965	920~956	-	-	941~973	940~968	-	941~951	925~963	937~960	-	917~966
集じん器入口温度													
温度(°C)	概ね200°C以下	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	194~194	-	196~196
一酸化炭素濃度													
CO(ppm)	100ppm以下	19~54	18~58	-	-	23~73	15~44	-	39~54	29~53	23~58	-	36~66
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は西多摩衛生組合ホームページの環境データ・資料を参照願います。