

令和6年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

| 1号炉       | 維持管理の基準   | 4月       | 5月       | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----------|----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 一般廃棄物     |           |          |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 稼働日数      | -         | 27日      | 13日      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | 3,818.11 | 1,911.06 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |          |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | 956~992  | 974~994  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |          |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | 194~194  | 194~194  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |          |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | 15~35    | 18~29    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ばいじん除去    |           |          |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 稼働日実施    | 稼働日実施    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施      | 未実施      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施      | 未実施      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

| 2号炉       | 維持管理の基準   | 4月  | 5月       | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----------|-----|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 一般廃棄物     |           |     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 稼働日数      | -         | -   | 24日      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | -   | 3,508.92 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | -   | 952~985  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | -   | 193~194  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | -   | 17~31    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ばいじん除去    |           |     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 未実施 | 稼働日実施    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施 | 未実施      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施 | 未実施      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

| 3号炉       | 維持管理の基準   | 4月       | 5月  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----------|----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 一般廃棄物     |           |          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 稼働日数      | -         | 11日      | -   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 焼却量 (t)   | -         | 1,417.83 | -   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス温度    |           |          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 800°C以上   | 939~1002 | -   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集じん器入口温度  |           |          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 温度 (°C)   | 概ね200°C以下 | 194~194  | -   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度   |           |          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| CO (ppm)  | 100ppm以下  | 16~41    | -   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ばいじん除去    |           |          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| スートブロー実施  | -         | 稼働日実施    | 未実施 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| バグフィルター清掃 | -         | 未実施      | 未実施 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ガス調温室清掃   | -         | 未実施      | 実施  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。