

令和2年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	19日	-	19日	21日	-	-	2日	29日	18日	7日	-	30日
焼却量 (t)	-	2,592.94	-	3,046.60	3,036.80	-	-	131.37	4,242.16	2,524.00	803.61	-	4,570.53
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	932~973	-	928~974	921~958	-	-	966~977	948~976	916~952	865~940	-	919~980
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	-	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194	194~194	194~194	-	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	9~18	-	13~27	12~27	-	-	10~11	12~28	11~28	11~26	-	9~24
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	13日	12日	-	16日	13日	-	-	23日	15日	19日	-
焼却量 (t)	-	-	1,950.56	1,966.10	-	2,256.17	1,607.77	-	-	3,335.14	2,180.37	2,486.08	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	947~999	951~982	-	930~1,013	946~999	-	-	932~957	917~953	929~958	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	194~194	194~194	-	193~194	194~194	-	-	194~194	194~194	194~194	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	7~17	8~21	-	8~18	7~16	-	-	10~31	14~35	11~32	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	24日	24日	-	18日	15日	27日	28日	9日	-	-	18日	6日
焼却量 (t)	-	3,389.76	3,630.86	-	2,652.93	2,308.72	3,992.92	4,480.64	1,205.67	-	-	2,387.88	767.56
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	942~996	932~998	-	917~995	957~1,008	913~1,005	947~991	930~966	-	-	943~992	950~988
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	194~194	-	194~194	194~194	194~194	194~194	194~194	-	-	194~195	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	10~25	10~29	-	5~25	6~19	9~24	6~18	14~26	-	-	15~37	11~27
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。