

令和4年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	14日	-	10日	11日	1日	30日	30日	9日	-	-	20日	29日
焼却量 (t)	-	2,133.96	-	1,463.60	1,515.48	61.87	4,441.43	4,268.51	1,287.62	-	-	2,767.62	4,176.78
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	917~1002	-	943~1005	957~1001	963.00	953~994	943~1007	965~1000	-	-	931~994	976~1004
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	193~194	-	194~194	194~194	194	194~194	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	9~20	-	12~20	16~29	7	9~20	6~18	6~18	-	-	10~29	8~21
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
バグフィルター清掃	-	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	-	20日	23日	-	19日	8日	-	-	17日	13日	19日	-
焼却量 (t)	-	-	2,931.20	3,669.66	-	2,677.16	998.05	-	-	2,201.71	1,623.80	2,508.18	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	-	920~994	958~998	-	944~993		-	-	946~1024	939~982	930~986	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	-	192~194	194~194	194~194	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	-	13~29	12~32	-	5~18		-	-	5~19	12~38	12~32	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
バグフィルター清掃	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
稼働日数	-	19日	20日	-	27日	15日	-	-	27日	31日	14日	-	-
焼却量 (t)	-	2,868.37	2,919.21	-	4,113.11	2,243.67	-	-	4,051.58	4,581.48	1953.66	-	-
燃焼ガス温度													
温度 (°C)	800°C以上	958~1000	942~1001	-	914~1003	928~974	-	-	969~1012	866~1002	894~989	-	-
集じん器入口温度													
温度 (°C)	概ね200°C以下	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	-	194~194	194~194	194~194	-	-
一酸化炭素濃度													
CO (ppm)	100ppm以下	9~24	8~31	-	5~20	6~14	-	-	9~28	3~20	5~16	-	-
ばいじん除去													
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施
バグフィルター清掃	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。