

令和 7年度 ダイオキシン類測定結果一覧表

(1) 排ガス中のダイオキシン類測定結果

(単位 : ng-TEQ/m³N)

採取場所	採取日	令和 7年							令和 8年
	4月28日								
1号炉	—								
2号炉	—								
3号炉	0.020								

※1 採取場所 各炉煙突排ガス採取口

※2 当組合排ガス中ダイオキシン類法規制値 1.0ng-TEQ/m³N (平成14年12月 1日から)

※3 当組合排ガス中ダイオキシン類公害防止協定規制値 0.05ng-TEQ/m³N (令和元年 5月 8日から)

(2) 大気環境中のダイオキシン類測定結果

(単位 : pg-TEQ/m³)

採取場所	採取日	
羽村市立羽村第三中学校 (屋上) (羽村市内)		
羽村市立松林小学校 (屋上) (羽村市内)		
羽村市立あさひ公園 (地上) (羽村市内)		
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上) (瑞穂町内)		
瑞穂町富士見公園 (地上) (瑞穂町内)		

※1 環境基準値 0.6pg-TEQ/m³[平成12年 1月15日施行(ダイオキシン類対策特別措置法)]

(3) 焼却灰含有試験(飛灰中のダイオキシン類)及び採取箇所

令和 7年 4月 24日 2.9ng-TEQ/g [薬剤処理(重金属固定剤)後]

※1 当施設は、薬剤処理をしているため、規制対象外。また、18年7月以降はエコセメントの原料としているため、規制対象外。

(4) 放流水含有試験(放流水中のダイオキシン類)

令和 7年 4月 23日 0.013pg-TEQ/l(リットル)

※1 採取箇所 再利用水槽

※2 当施設は、水質基準適用特定施設外のため、規制対象外。