

令和7年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	-	-	13日	10日	-	25日	31日	-	-	-	7日		86日
焼却量 (t)	-	-	-	1,883.55	1,321.85	-	3,686.07	4,667.85	-	-	-	802.59		12,361.91
燃焼ガス温度														
温度 (°C)	800°C以上	-	-	960~998	953~978	-	930~982	947~984	-	-	-	948~971		-
集じん器入口温度														
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	-	-	194~194		-
一酸化炭素濃度														
CO (ppm)	100ppm以下	-	-	28~45	18~36	-	18~34	16~30	-	-	-	20~37		-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施		-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	-	13日	16日	-	23日	8日	-	-	20日	16日	23日		119日
焼却量 (t)	-	-	1,795.39	2,457.10	-	3,182.28	1,066.34	-	-	2,634.19	2,196.03	3,157.95		16,489.28
燃焼ガス温度														
温度 (°C)	800°C以上	-	917~984	959~994	-	939~994	898~954	-	-	927~975	920~963	884~969		-
集じん器入口温度														
温度 (°C)	概ね200°C以下	-	194~194	194~194	-	194~194	194~194	-	-	193~194	194~194	194~194		-
一酸化炭素濃度														
CO (ppm)	100ppm以下	-	13~29	14~34	-	10~31	9~19	-	-	9~42	12~36	15~33		-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施		-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	30日	21日	-	27日	10日	-	1日	27日	16日	12日	-		144日
焼却量 (t)	-	4,580.12	3,133.38	-	4,020.91	1,418.84	-	73.26	3,983.09	2,340.73	1,521.11	-		21,071.44
燃焼ガス温度														
温度 (°C)	800°C以上	955~1002	935~998	-	865~1002	821~978	-	966	962~1007	945~982	948~985	-		-
集じん器入口温度														
温度 (°C)	概ね200°C以下	192~194	194~194	-	193~194	194~194	-	194	194~194	194~194	194~194	-		-
一酸化炭素濃度														
CO (ppm)	100ppm以下	4~20	13~34	-	16~59	11~21	-	19	11~38	11~33	9~18	-		-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施		-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-
ガス調温室清掃	-	未実施	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		-

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。