

令和8年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	19日	-	-	-									19日
焼却量（t）	-	2,721.57	-	-	-									2,721.57
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	946～991	-	-	-									-
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	194～194	-	-	-									-
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	14～29	-	-	-									-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	稼働日実施	未実施	未実施	未実施									-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施									-
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施									-

2号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	-	14日	23日	21日									58日
焼却量（t）	-	-	1,902.48	3,275.85	3,150.11									8,328.44
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	-	968～992	939～988	942～975									-
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	-	194～194	193～194	194～194									-
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	-	17～47	17～48	18～47									-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施									-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施									-
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施									-

3号炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物														
稼働日数	-	15日	21日	-	23日									59日
焼却量（t）	-	2,177.44	3,216.91	-	3,351.43									8,745.78
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	964～1002	904～996	-	931～980									-
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	194～194	194～194	-	194～194									-
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	21～57	22～70	-	18～65									-
ばいじん除去														
スートブロー実施	-	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施									-
バグフィルター清掃	-	未実施	未実施	未実施	未実施									-
ガス調温室清掃	-	未実施	未実施	実施	未実施									-

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。