令和 8年度 ダイオキシン類測定結果一覧表

(1) 排ガス中のダイオキシン類測定結果

(単位 : ng-TEQ/m^3N)

採取日 / 採取場所	令和 8年								令和 9年
	4月28日								
1 号 炉	ー								
2 号 炉	ー								
3 号 炉	0.022								

※1 採取場所 各炉煙突排ガス採取口

※2 当組合排ガス中ダイオキシン類法規制値 1.0ng-TEQ/m^3N (平成14年12月 1日から)

※3 当組合排ガス中ダイオキシン類公害防止協定規制値 0.05ng-TEQ/m^3N (令和元年 5月 8日から)

(2) 大気環境中のダイオキシン類測定結果

(単位 : pg-TEQ/m^3)

採取日 / 採取場所	令和8年7月 2日 12:00 から 7月 3日 12:00 まで	
羽村市立羽村第三中学校 (屋上) (羽村市内)	0.018	
羽村市立松林小学校 (屋上) (羽村市内)	0.0096	
羽村市立あさひ公園 (地上)(羽村市内)	0.014	
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	0.020	
瑞穂町富士見公園 (地上)(瑞穂町内)	0.016	

※1 環境基準値 0.6pgーTEQ/m^3〔平成12年 1月15日施行(ダイオキシン類対策特別措置法)〕

(3) 焼却灰含有試験(飛灰中のダイオキシン類)及び採取箇所

令和 8年 4月 27日 2.7ng-TEQ/g [薬剤処理(重金属固定剤)後]

令和 8年 7月 21日 5.2ng-TEQ/g [飛灰搬出車両(薬剤未処理)]

※1 当施設は、薬剤処理をしているため、規制対象外。また、18年7月以降はエコセメントの原料としているため、規制対象外。

(4) 放流水含有試験(放流水中のダイオキシン類)

令和 8年 4月 24日 0.012pg-TEQ/l(リットル)

※1 採取箇所 再利用水槽

※2 当施設は、水質基準適用特定施設外のため、規制対象外。