令和 8年度　下水道放流水測定結果一覧表

項目	採取日 / 単位	令和 8年									令和 9年			下水道排除基準
		4月24日	5月27日	6月10日	7月3日	8月21日	9月8日							
1　水素イオン濃度	―	6.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.1							5～9
2　生物化学的酸素要求量	mg/L	5.3	1.8	0.8	1.5	1.2	1.0							600
3　化学的酸素要求量	mg/L	6.0	2.4	1.9	2.8	2.9	2.6							―
4　浮遊物質量	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	<1							600
5　n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	<5	－	－	<5	－	－							5
6　n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	<5	－	－	<5	－	－							30
7　フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							5
8　銅及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							3
9　亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							2
10　鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	<0.2	－	－	<0.2	－	－							10
11　マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－							10
12　クロム及びその化合物	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							2
13　よう素消費量	mg/L	1.0	－	－	<1	－	－							220
14　カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							0.03
15　シアン化合物	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－							1
16　有機りん化合物	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－							1
17　鉛及びその化合物	mg/L	<0.05	－	－	<0.05	－	－							0.1
18　六価クロム化合物	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							0.2
19　ひ素及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							0.1
20　水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	0.0005	－	－							0.005
21　アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－							検出されないこと
22　ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－							0.003
23　トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							0.1
24　テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							0.1
25　ジクロロメタン	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							0.2
26　四塩化炭素	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							0.02
27　1，2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							0.04
28　1，1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							1
29　シス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							0.4
30　1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							3
31　1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	－	－	<0.006	－	－							0.06
32　1，3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							0.02
33　ベンゼン	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							0.1
34　ふっ素化合物	mg/L	<0.8	－	－	<0.8	－	－							8
35　ほう素及びその化合物	mg/L	<1	－	－	<1	－	－							10
36　大腸菌数	CFU/mL	0	－	－	0	－	－							―
37　窒素含有量(全窒素)	mg/L	2.51	－	－	2.01	－	－							120
ケルダール窒素	mg/L	1.42	－	－	1.02	－	－							―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.09	－	－	0.99	－	－							―
38　りん含有量(全りん)	mg/L	0.19	－	－	0.05	－	－							16
39　チウラム	mg/L	<0.006	－	－	<0.006	－	－							0.06
40　シマジン	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							0.03
41　チオベンカルブ	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							0.2
42　セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							0.1
43　1，4-ジオキサン	mg/L	<0.05	－	－	<0.05	－	－							0.5

※1、放流水　→　公共下水道。

※2、「<」は、定量下限値以下を示し、基準で示す「検出されないこと」とは定量下限値を下回ることをいう。

※3、「－」は、未測定。